

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Elektromaterijal i elektro alat**

Referentni broj: **09/2021**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>molim Vas za dodatne informacije za niže navedene pozicije iz specifikacije za JN 09/2021, partija 1:</p> <p>Pozicija 160 - Kabl nastavak za pumpe M120 - Molim Vas za tačnu oznaku i tehnički opis za ovu poziciju</p> <p>Pozicija 167 - Rele 220V - Molim Vas za tačnu oznaku traženog releja, kakav je rele, za koje postolje, da li je u pitanju vremenski rele</p> <p>Pozicija 168 - Termička zaštita 8-16A - Molim Vas za dodatne informacije, da li je u pitanju bimetalna zaštita, na koji kontaktor se montira,</p> <p>ako nije u pitanju bimetalna zaštita onda molim za tačnu oznaku traženog artikla</p> <p>Pozicija 185 - Vremenski rele - Molim za tačne karakteristike traženog releja, vremenski opseg, način montaže, napon</p> <p>Pozicija 234 - PNK regal 100mm - Molim Vas za dužinu zahtevanog regala 2m ili 3m</p> <p>Pozicija 236 - Poklopac za PNK regal 100mm - Molim Vas za dužinu zahtevanog poklopca 2m ili 3m</p> <p>Pozicija 237 - Kabal 5x10 - Molim Vas za oznaku tipa zahtevanog kabla - PP00, N2XH, PPY...</p>	<p>POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA</p> <p>Predmet: Pitanja i odgovori JN 09/2021 Elektromaterijal i elektroalat po partijama</p> <p>Po zahtevu zainteresovanog lica za pojašnjenjem u vezi sa pripremanjem ponude u postupku javne nabavke u otvorenom postupku čiji je predmet Elektromaterijal i elektroalat po partijama, redni broj javne nabavke JN 09/2021, Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, objavljuje odgovor:</p> <p><b>1. PITANJE 1</b></p> <p>Poštovani, molim Vas za dodatne informacije za niže navedene pozicije iz specifikacije za JN 09/2021, partija</p> <p>Pozicija 160 - Kabl nastavak za pumpe M120 - Molim Vas za tačnu oznaku i tehnički opis za ovu poziciju, Pozicija 167 - Rele 220V - Molim Vas za tačnu oznaku traženog releja, kakav je rele, za koje postolje, da li je u pitanju vremenski rele,</p> <p>Pozicija 168 - Termička zaštita 8-16A - Molim Vas za dodatne informacije, da li je u pitanju bimetalna zaštita, na koji kontaktor se montira, ako nije u pitanju bimetalna zaštita onda molim za tačnu oznaku traženog artikla,</p> <p>Pozicija 185 - Vremenski rele - Molim za tačne karakteristike traženog releja, vremenski opseg, način montaže, napon,</p> <p>Pozicija 234 - PNK regal 100mm - Molim Vas za dužinu zahtevanog regala 2m ili 3m,</p> <p>Pozicija 236 - Poklopac za PNK regal 100mm - Molim Vas za dužinu zahtevanog poklopca 2m ili 3m,</p> <p>Pozicija 237 - Kabal 5x10 - Molim Vas za oznaku tipa zahtevanog kabla - PP00, N2XH, PPY...</p> <p><b>ODGOVOR:</b></p>

	<p>Pozicija 160.- Kabl za nastavak pumpe M120, termoskupljajuća sev, 115/34 dužina 1000mm</p> <p>Pozicija 167-Rele 220V, Kontakti: 3xC/O Napon namotaja: 230V AC Struja kontakta: 10A Napon kontakta: 250V AC, kao Schneider Electric RUMF3AB2P7 UNIVERZALNI RELEJ</p> <p>Pozicija 168- Natični bimetal Iskra TRB3431 Opseg: 8 - 16 A Visina: 78 mm Širina: 78 mm Dužina: 37 mm, za Iskra kontaktore</p> <p>Pozicija 185-Vremenski multifunkcijski rele , 7 funkcija, 7 vremenskih opsega (0.05 s...100 h) 24VAC/DC 1CO priključci na šraf, LED</p> <p>Pozicija 234-PNK regal 100mm, 2m</p> <p>Pozicija 236-Poklopac za PNK regal 100mm, 2m</p> <p>Pozicija 237-Kabl 5x10mm<sup>2</sup> N2XH</p>
--	--