



JKP "ВОДОВОД-ШАБАЦ"
ул.Ослобођења 62
15000 Шабац, Србија

факс: +381-15-369-541
www.jkpvodovodsabac.com
e-mail: jkp@vodovodsabac.rs
ПИБ: **100081235**
т.р: 160-2281-23
МБ 07168683

Наш **3321/2**
знак
Датум: 19.06.2020. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације ЈН 22/2020
Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу
нових објеката водовода и канализације**

По захтеву заинтересованих лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услуге **Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу нових објеката водовода и канализације**, редни број јавне набавке **ЈН ЈН бр. 22/2020**, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговоре.

Питање 1: На страни 5. Конкурсне документације у техничким спецификацијама, под тачком 7. дато је : „Техничка контрола ПГД за изградњу канализационих црпних станица – релејне, шахтног типа“ потребно је да дате више детаља:

1. Колико се црпних станица очекује
2. Које се димензије црпних станица очекују
3. Који се капацитет очекује (Q,H) и
4. На који пречник цевовода се повезују пумпе у црпним станицама.

Одговор 1: 1.1.Поштовани, за период на који ће предметни уговор бити закључен, то јест на годину дана, планирано је да се пројектују 2 (две) а највише 3 (три) канализационе црпне станице – релејне, шахтног типа. Релејне црпне станице су шахтног типа, са центрифугалним потопљеним пумпама (1 радна и 1 резервна) за фекалне отпадне воде. Црпне станице су углавном на секундарној санитарној (фекалној) канализационој мрежи, минималног профила Ø250mm , углавном ПВЦ цевног материјала.

1.2. Очекиване димензије предметних црпних станица су: кружног попречног пресека око Ø2000 mm, правоугаоног попречног пресека око 200 mm X 3000-3500 mm – унутрашњи габарити.

1.3. Очекивани капацитети црпних станица су $Q_{h,max} = do 20(l/s)$, $H_{h,max} = do 12(m)$

1.4. Потисни пречник цевовода пумпи : до DN100mm

Наручилац ће одговор на питања, објавити на Порталу јавних набавки и на сајту ЈКП Водовод Шабац.